



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก
เรื่อง รายงานผลการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก ได้ดำเนินการส่งตรวจตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน กับการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (อุตรธานี) เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ประกอบกับ การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต ๗ (อุตรธานี) ได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก จึงขอประกาศรายงานผลการ
ทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำประปา ให้ประชาชนได้ทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายพร้อมนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

140 หมู่ 4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุตรธานี จ.อุตรธานี 41000

โทรศัพท์ 0-4232-3001 โทรสาร 0-4224-4260

รายงานผลเลขที่ กปภช07-00235/67

หน้า 1/3

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง น้ำ

วิธีทดสอบ อ้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1014/2562 ลว. 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อ

รายงานผลการทดสอบ จำนวน 3 หน้า

ชื่อลูกค้า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ที่อยู่ลูกค้า 192 ม.12 ต.ห้วยโศก อ.บ้านฝ่อ จ.อุตรธานี 41160

รหัสตัวอย่าง 07067-0213-001

ผู้รายงาน



(นายวีรชาติ ค่ายเพชร)

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ 7

ผู้ตรวจสอบ



(นายอิทธิพล โปมิผล)

ตำแหน่ง :

หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

ผู้อนุมัติ



(นางสาวรัชรินทร์ จันทร์ขัมมา)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน 3/ก.ค./2567

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

140 หมู่ 4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุตรธานี จ.อุตรธานี 41000

โทรศัพท์ 0-4232-3001 โทรสาร 0-4224-4260

หน้า 2 / 3

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข07-00235/67 วันที่ออกรายงาน 3 กรกฎาคม 2567

รหัสตัวอย่าง 07067-0213-001 วันที่รับตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2567 วันที่ทดสอบ 25 มิถุนายน 2567 - 2 กรกฎาคม 2567

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส บรรจุในขวดพลาสติกปิดสนิท ขนาด 1.25 ลิตร จำนวน 2 ขวด

ข้อมูลจากลูกค้า นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 น.

จุดที่เก็บ น้ำประปา ระบบประปา อบต.หายโศก 192 ม.12 ต.หายโศก อ.บ้านฝ้อ จ.อุตรธานี

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 07067-0213-001	มาตรฐาน น้ำประปา กปภ.
คุณสมบัติทางเคมี				
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด	Part 2540 C. ^b	mg/L	55	ไม่เกิน 600
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	Part 2340 C. ^b	mg/L	38	ไม่เกิน 300
ความกระด้างชั่วคราว as CaCO ₃	Part 2320 B. and 2340 C. ^b	mg/L	6	-
ความกระด้างถาวร as CaCO ₃	Part 2320 B. and 2340 C. ^b	mg/L	32	-
แคลเซียม	Part 3500-Ca B. ^b	mg/L	7	-
แมกนีเซียม	Part 3500-Mg B. ^b	mg/L	4.9	-
ความเป็นด่างทั้งหมด	Part 2320 B. ^b	mg/L	6	-
คลอไรด์	Part 4500-Cl ⁻ B. ^b	mg/L	19.0	ไม่เกิน 250
เหล็ก	FerroVer Method	mg/L	0.10	ไม่เกิน 0.30
แมงกานีส	1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol PAN	mg/L	0.05	ไม่เกิน 0.30
ทองแดง	Bicinchoninate	mg/L	< 0.07	ไม่เกิน 2.0
สังกะสี	Zincon Method	mg/L	0.05	ไม่เกิน 3.0
ซัลเฟต	Part 4500-SO ₄ ²⁻ E. ^b	mg/L	11	ไม่เกิน 250
ไนเตรทในรูปไนเตรท	Cadmium Reduction Method	mg/L	< 7.37	ไม่เกิน 50

หมายเหตุ: มาตรฐานน้ำประปา กปภ. อ้างอิงตาม มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

140 หมู่ 4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ 0-4232-3001 โทรสาร 0-4224-4260

หน้า 3 / 3

รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภจ07-00235/67 วันที่ออกรายงาน 3 กรกฎาคม 2567

รหัสตัวอย่าง 07067-0213-001 วันที่รับตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2567 วันที่ทดสอบ 25 มิถุนายน 2567 - 2 กรกฎาคม 2567

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส บรรจุในขวดพลาสติกปิดสนิท ขนาด 1.25 ลิตร จำนวน 2 ขวด

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 น.

จุดที่เก็บ น้ำประปา ระบบประปา อบต.หายโศก 192 ม.12 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 07067-0213-001	มาตรฐาน น้ำประปา กปภ.
คุณลักษณะทางเคมี ไนไตรท์ในรูปไนไตรท์	Diazotization Method	mg/L	0.03	ไม่เกิน 3
ฟลูออไรด์	Part 4500-F D. ^b	mg/L	0.10	ไม่เกิน 0.7

หมายเหตุ : มาตรฐานน้ำประปา กปภ. อ้างอิงตาม มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

~ สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ ~